



## महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर.

दुरध्वनी क्र. २३३३७३६-४० फॅक्स क्र. (०२४०) २३३९२९३  
अग्निशमन विभाग दुरध्वनी क्र. २३३४०००, फॅक्स क्र. (०२४०) २३३९४४४

जा.क्र.मनपा/अशाद/1481/२०२४

दिनांक :- २७/०२/२०२४

प्रति,  
सेक्रेटरी, वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ,  
छत्रपती संभाजीनगर तर्फे  
एन-९, सिडको, जि. छत्रपती संभाजीनगर

**विषय:- अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र नुतनीकरण.**

**संदर्भ:- १. जा.क्र/मनपा/अशाद/ 1409 /2020, दि. 29/01/2020.  
२. आपले पत्र 27/02/2024**

उपरोक्त विषयी कळविण्यात येते की, आज दिनांक 27/02/2024 रोजी अग्निशमन विभागातर्फे स्थळपाहणी करण्यात आली. टेस्टिंग व रिफिलिंग रिपोर्ट व स्थळपाहणी अहवालानुसार, अग्निशमन सुरक्षीततेच्या दृष्टीने करण्यात आलेली उपाय योजना व उपकरणे सुस्थितीत आहे. महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेंशन ॲण्ड लाईफ सेफटी मेजर्स ॲक्ट 2006 चे कलम 6/7 नुसार अग्निशमन उपकरणे प्रत्येक सहा महिन्याला तपासणी केलेला अहवाल नमुना ब (कलम 3 (3) व नियम 4(2) नुसार देणे आवश्यक आहे.

करीता महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेंशन ॲण्ड लाईफ सेफटी मेजर्स ॲक्ट 2006 चे कलम 03 नुसार व संदर्भिय पत्र क्र.1 अन्वये देण्यात आलेल्या अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात येते. पुढील नुतनीकरण दि. 29/01/2025 पुर्वी करणे बंधनकारक आहे.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
अग्निशमन विभाग,  
महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर.

प्रति,

१. परवाना विभाग, पोलिस आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर.
२. राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.
३. एम.आय.डी.सी. कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.
४. परवाना विभाग, आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर.